

План мероприятий
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий
оказания услуг 2024 г. в МКОУ «МКОУ СОШ №1» с.п. Шалушка

Муниципальное казенное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» с.п. Шалушка Чегемского муниципального района КБР					
Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	Сведения о ходе реализации мероприятия <2>	
				реализованные меры по устранению выявленных недостатков	фактический срок реализации
1	2	3	4	5	6
2. Критерии комфортности условий предоставления услуги, в том числе время ожидания ее предоставления					
Отсутствие в организации мест отдыха (рекреационных зон), оборудованных необходимой мебелью (стулья, кресла, скамьи и пр.) Отсутствие количество мест достаточно для размещения посетителей во время «пиковой нагрузки» в организации	Обеспечить комфортную зону отдыха, оборудованной необходимой мебелью и количеством мест, достаточным для размещения посетителей	2026-2027гг (капитальный ремонт школы)	Кучменов З.А.- директор		
III. Показатели, характеризующие доступность образовательной деятельности для инвалидов					
Мониторинг условий доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ привести в соответствии с СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;	В части доступности услуг для инвалидов: установить пандус в соответствии с положениями СНиП 35-01-2001; обеспечить противоскользкие свойства ступеней на лестницах и	2026-2027гг (капитальный ремонт школы)	Кучменов З.А. директор		

	отличие по цвету и яркости предохранительной оковки каждой ступени лестниц от примыкающей к ней ступени; предусмотреть вдоль свободных участков стен в безбарьерной зоне организации опорные поручни на высоте 0,7 и 0,9 м; санитарные комнаты оборудовать опорными поручнями у унитазов и раковин; установить адаптационные приспособления для инвалидов;				
	при входе в объект установить вывеску с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	Ноябрь 2024г		реализовано	

Директор

З.Кучменов